



СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"  
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Бул. "ДЖЕЙМС БАУЧЕР" № 5, 1164 – София, БЪЛГАРИЯ  
ТЕЛ. 81 61 ФАКС (359 2) 962 52 76 [WWW.PHYS.UNI-SOFIA.BG](http://WWW.PHYS.UNI-SOFIA.BG)

ЗАПОВЕД

№ ...*22*.../14...*22*...*2008*.../17.

Във връзка с предстоящата проверка на Четвърта районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" и чл.ал.2 от ПСТН

О П Р Е Д Е Л Я М :

учебните и учебно-научните лаборатории, както и помещенията в които има сървърни устройства да се оборудват с подръчни противопожарни уреди, както следва :

- по един прахов пожарогасител от 12 кг. /или 2 бр.х 6 кг./ и едно противопожарно одеало за лаборатории с бутилки с горими газове и за такива, с употреба на леснозапалими течности;
- по един прахов пожарогасител от 12 кг. /или 2 бр.х 6 кг./, сандък с пясък, лопата и едно противопожарно одеало за лаборатории с употреба на метален натрий, алуминий и др. подобни;
- по един прахов пожарогасител от 12 кг. /или 2 бр.х 6 кг./, CO<sub>2</sub>-пожарогасител от 6 кг. и едно противопожарно одеало за лаборатории за други цели, неупоменати в предходните точки;
- по един CO<sub>2</sub>-пожарогасител за сървърно помещение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на доц. Иван Стефанов- зам. декан по административно-стопанска дейност.

Копие от заповедта да се връчи на ръководителите на катедри и самостоятелни звена за сведение и изпълнение.

12.02.2008 г  
София

ДЕКАН :

/ доц. Д-р Д. Мърваков /

